

Zakopane, dnia 26 marca 2014 r.

W s z y s c y

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na remoncie ul. Grunwaldzkiej od km.0+470 do 0+ 695 tj. od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/40 Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”.) uprzejmie informuje ,że w dniu 24 marca 2014 r. wpłynęły faksem pytania wykonawcy dotyczące siwz na wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na remoncie ul. Grunwaldzkiej od km.0+470 do 0+ 695 tj. od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/40 Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem o następującej treści:

Branża drogowa:

1. poz.9 TER - czy pozycja dotyczy wykonania podbudów chodników, poz.10 TER, - jakiego elementu drogi dotyczy pozycja, pozl 1 TER-jakiego elementu drogi dotyczy pozycja
2. poz 12 TER oraz 17 TER - na projekcie zagospodarowania objętym zamówieniem nie występują zatoki parkingowe, w związku z tym prosimy o wyjaśnienie rozbieżności
3. Czy należy wymienić pokrywy studni teletechnicznych?
4. Zakres robót obejmuje remont chodnika od km 0+470 do km 0+ 600,co dzieje się na odcinku 0+600 do 0++695? Projekt chodnika obejmuje km 0+470do 0+695.
5. Brak w TER pozycji dotyczącej wykonania bezpiecznika, nawierzchnie wykonać z płyt drogowych czy kostki, jak podbudowa.
6. Czy w zakres zadania wchodzi wykonanie nowego krawężnika.
7. Chodnik po prawej stronie- czy nawierzchnie wycinkowego remontu należy wykonać z kostki nowej czy zdemontowanej:
8. Czy zamawiający dopuszcza montaż siatki stalowej za pomocą kotew bez użycia mieszanki Slurry Sell.

Branża kanalizacyjna:

1. Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu zwieńczenia studni konus czy płyta + pierścień odciążający
2. skrzynki zasuw wodociągowych znajdują się na chodniku po prawej stronie gdzie remont nawierzchni występuje miejscowo czy w związku z tym należy je wymienić.
3. Prosimy o udostępnienie projektu w wersji dwg .

W odpowiedzi na powyższe pytania, zamawiający uprzejmie informuje:

Branża drogowa:

- Ad 1. Pozycje 9, 10, 11 TER dotyczą podbudów: chodników, bezpieczników, zjazdów a także przebudowywanych skrzyżowań. Do Wykonawcy należy odpowiednie wyspecyfikowanie i wypełnienie lub pominięcie stosownych pozycji. Zamawiający ponownie podkreśla, że tak wypełnione TER służą do obliczenia wartości robót zaniechanych.
- Ad. 2. W załączonym TER omyłkowo pozostawione pozycje należy wyzerować,
- Ad. 3. Tak w porozumieniu z administratorem sieci.
- Ad. 4. Odcinek chodnika podlegający przebudowie obejmuje kilometrą 0 + 470 do 0+695, niniejszym zapisem Zamawiający prostuje błąd w opublikowanych materiałach przetargowych
- Ad. 5. Nawierzchnie bezpiecznika należy wykonać zgodnie z rozwiązaniem projektowym zawartym w projekcie wykonawczym branża drogowa tom I a rozdział 5 tj. z kostki betonowej i brukowej bezfazowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
- Ad. 6. Tak Oferent powinien uwzględnić obustronne wykonanie krawężników na objętym zamówieniem odcinku
- Ad. 7. Należy wykorzystać nadającą się kostkę z demontażu chodnika i w razie potrzeby uzupełnić nową.
- Ad. 8. Zamawiający wymaga montażu siatki zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem projektowym tj. z użyciem membrany typu Slurry Sell.

Branża kanalizacyjna:

- Ad. 1. Zamawiający będzie wymagał wykonania zwieńczeń studni zgodnie z rozwiązaniem podanym w branżowym projekcie wykonawczym (tom Ic opis str. 11, rys. nr 3) oraz zawartym uzgodnieniem z administratorem sieci-SEWIK.
- Ad. 2. W prawym chodniku regulacji i wymianie podlegają te, które znajdują się w obszarze remontu lub przebudowy chodnika skrzyżowań lub zjazdów,
- Ad. 3. Zamawiający nie posiada projektu w wersji dwg i TER w wersji edytowalnej nadającej się do publikacji.. Oferent ma możliwość ze skorzystania dostępnych na rynku programów translacyjnych przekształcających publikowane formaty TER w edytowalne.

**Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji zapisów siwz w zakresie opisu
przedmiotu zamówienia.**

Zapisy przed modyfikacją :

1)

3.2.2.3. remont lewego chodnika (od km 0+470 do km 0+600),

2)

3.5. Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest projekt wykonawczy dla remontu całej ul. Grunwaldzkiej. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje remont odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego (od km 0+470 do km 0+600),

w wyniku modyfikacji otrzymują brzmienie;

1)

3.2.2.3. remont lewego chodnika (od km 0+470 do km 0+695),

2)

3.5. Załącznikiem nr 1 do SIWZ jest projekt wykonawczy dla remontu całej

ul. Grunwaldzkiej. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje remont odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego (od km 0+470 do km 0+695).

Mając na celu umożliwienie wykonawcom prawidłowego skalkulowania oferty zgodnie z dokonanymi modyfikacjami i odpowiedziami na pytania, zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **08 kwietnia 2014 r. godzina 12:00.**

Tym samym termin na złożenie wadium przetargowego upływa w dniu **08 kwietnia 2014 r. godzina 12:00.**

Pozostałe zapisy siwz nie ulegają zmianie.

Z up. Burmistrza
inż. Bronisław BUBLIK
Naczelnik Wydziału Rozwoju
Lokalnego i Inwestycji